

VODÁRNA V5

Řízení laboratorního modelu

1 Zadání

Laboratorní model Vodárna V5 obr. 1 představují systém řízení výšky hladiny ve spojených nádržích s uzavřeným cyklem. Více se o tomto modelu dozvíte na stránkách Laboratoře K23 [1].

Cíl této úlohy je řídit výšku hladiny v pravém válci změnou čerpání vody do levého válce. Vypouštěcí ventil z levé nádrže je zavřený, přepouštěcí a odtokový ventil z druhé nádrže jsou plně otevřené.

POZOR - z důvodu zašumění měřených hladin jsou v simulinkovém prostředí Matlabu přiřazeny za výstupy sezorů výšek hladin umístěny Butterworthovy filtry druhého řádu se zlomovou frekvencí $0,2 \text{ rad s}^{-1}$, které představují další zpoždění systému. Nezapomeňte tedy tyto filtry přidat do svých modelů!

Požadavky na řízení:

1. Navrhněte a odzkoušejte vhodné typy realizovatelných regulátorů pro obě následující podmínky:
 - je povolena odchylka do 5% v ustáleném stavu na skok řídicí veličiny,
 - je požadována nulová regulační odchylka v ustáleném stavu na skok řídicí veličiny.
2. Navrhněte regulátor vždy tak, aby doba regulace pro pásmo $\pm 5\%$ byla co nejkratší při maximálním povoleném překmitu 30%.



Obrázek 1: Vodárna V5

Metody návrhu řízení:

Návrh regulátorů provedte (vyberte a vyzkoušejte různé typy regulátorů):

1. Empirickými metodami:

- „ručně“ metodou cyklické optimalizace konstant regulátoru
- podle Zieglera-Nicholse

2. Frekvenčními metodami:

- pomocí kompenzací lead, lag a lead-lag
- regulátory typu P, PI, PD a PID

3. Metodou umístění pólů uzavřené regulační smyčky:

- pomocí geometrického místa kořenů
- výpočtem polohy dominantních pólů

Návrh provedte jak pro ideální varianty PID regulátoru, tak i pro jeho realizovatelnou podobu, která má omezen zisk derivační složky na vyšších frekvencích na hodnotu $k_P N$:

$$k_D s \rightarrow \frac{k_D s}{\frac{k_D}{k_P N} s + 1}$$

Filtr při návrhu aplikujte na celý přenos regulátoru, i když při realizaci jím bude ovlivněna pouze derivační složka.

Doporučený postup:

1. Ověrte jednoduchým experimentem přenos systému ve zvoleném pracovním bodě.
2. Nejprve navrhněte všechny požadované regulátory jako ideální a pak teprve přidejte filtrace v případě, kdy je nutná. Nezapomeňte na dodržení vzorkovacího teorému pro filtr.
3. Odzkoušejte regulátory na nelineárním modelu v Simulinku na skok řídicí veličiny z nuly do pracovního bodu a v pracovním bodě při změně žádané hodnoty o 10%. Ověrte též na lineárním modelu v Simulinku. Uvažujte přitom omezení akčních veličin a případně použijte antiwindup, pokud je potřeba.
4. Pro jeden zvolený regulátor vyzkoušejte na laboratorním modelu regulaci z prázdných nádob do pracovního bodu. Dále vyzkoušejte dva nejvhodnější regulátory pro velikost odchylky podle Požadavků na řízení (tj. celkem 4 regulátory) v okolí pracovního bodu (vyzkoušejte skok žádané hodnoty v obou směrech).

Zpracování výsledků:

1. Prezentujte ověření platnosti přenosu systému. **1 bod**
2. Pro každý navržený regulátor do tabulky přehledně zaznamenejte: typ regulátoru, konstanty regulátoru, fázovou a amplitudovou bezpečnost, velikost překmitu přechodové charakteristiky, ustálenou regulační odchylku odezvy na skokovou změnu požadované hodnoty, dobu regulace pro pásmo regulace $\pm 5\%$ od ustálené hodnoty při uvažování omezení akčních veličin. **5 bodů**
3. Zvolte si dva typy regulátorů s nulovou regulační odchylkou na skok řídicí veličiny, které jste nastavili třemi různými metodami (tj. celkem 6 regulátorů). Přechodové charakteristiky těchto regulačních obvodů zobrazte do jednoho grafu a popište je, do jednoho grafu také vykreslete frekvenční charakteristiky uzavřené smyčky a polohy pólů uzavřené smyčky. Diskutujte rozdíly v kvalitě regulace v souvislosti s použitým typem regulátoru a metodou návrhu. **2 body**
4. Pro velikost odchylky podle Požadavků na řízení vyberte vždy jeden regulátor, který se nejlépe choval na fyzikálním modelu, a porovnejte v jednom obrázku jeho naměřenou přechodovou charakteristiku se simulovanou na lineárním i nelineárním modelu. **5 bodů**
5. Porovnejte kvalitu a čas regulace z prázdných nádob do pracovního bodu oproti regulaci v lineárním rozsahu. **2 body**

Jestliže se nepodařilo některý typ regulátoru navrhnut nebo splnit některý z požadavků, zdůvodněte to.

Formální zpracování a prezentace:

Pokyny a požadavky na formální zpracování výsledků (**5 bodů**) a tvorbu prezentace (**2 body**) jsou uvedeny na webových stránkách předmětu na [2]. Za odevzdání laboratorní zprávy v angličtině můžete získat až **4 body** navíc. Pokud je to možné, vynášejte do grafů veličiny ve skutečných jednotkách (např. volty, centimetry apod.).

Reference

- [1] CHARVÁT, David; PILNÝ, Michal. *Webové stránky Laboratoře Allen - Bradley (K23)* [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: <http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Laboratoř_Allen-Bradley>
- [2] Katedra řídicí techniky. *Stránky předmětu Katedry řídicí techniky FEL ČVUT : Moodle* [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: <<http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/>>.